



BẢN TIN

An toàn sức khỏe môi trường PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Số 3 - Tháng 9/2026 (Chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy và thoát nạn)



Thực hiện:
BAN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MỤC LỤC

1. Lời mở đầu
2. Tin tức và Hoạt động HSE
3. Bài học từ một số vụ cháy điển hình trong quý
4. An toàn PCCC trong cuộc sống hằng ngày
5. Nhận diện hành vi mất an toàn tại cơ sở
6. Cập nhật văn bản pháp luật về PCCC và CNCH mùa mưa bão

Lời mở đầu

Kính gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Petrovietnam!

Các công trình dầu khí ngoài khơi, nhà máy điện, cơ sở lọc hóa dầu, kho cảng, công trường xây dựng và tòa nhà văn phòng của Petrovietnam có đặc điểm hoạt động khác nhau nhưng đều phải kiểm soát nguy cơ cháy, nổ. Một nguồn nhiệt không được quản lý, một khiếm khuyết của hệ thống điện hoặc một lối thoát nạn bị cản trở đều có thể làm gia tăng hậu quả khi xảy ra sự cố.

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được thực hiện thường xuyên trong vận hành, thi công và sinh hoạt hằng ngày. Các đơn vị cần nhận diện nguy cơ tại từng khu vực; kiểm soát công việc phát sinh tia lửa, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chất dễ cháy; duy trì hệ thống báo cháy, chữa cháy, nguồn nước, phương tiện và đường thoát nạn trong tình trạng sẵn sàng. Phương án ứng phó chỉ phát huy tác dụng khi lực lượng tại chỗ được huấn luyện, thực tập và biết phối hợp với các đầu mối liên quan.

Tôi đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực tiếp quan tâm đến tình trạng an toàn PCCC tại cơ sở, kịp thời khắc phục các tồn tại được phát hiện qua kiểm tra; chú trọng nhà thầu, khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao và các tòa nhà văn phòng tập trung đông người. Mỗi cán bộ, người lao động cần biết cách báo động, gọi 114, lựa chọn lối thoát an toàn và hỗ trợ người khác trong khả năng của mình; chỉ tham gia chữa cháy ban đầu khi có điều kiện an toàn.

Phòng cháy bắt đầu từ việc làm đúng mỗi ngày. Sẵn sàng chữa cháy và thoát nạn được hình thành từ sự chuẩn bị, luyện tập và phối hợp. Mong toàn thể cán bộ, người lao động cùng thực hiện để bảo vệ con người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trân trọng!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN TỬ GIANG


2. TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HSE

PETROVIETNAM LƯU Ý CÔNG TÁC PCCC&CNCH TẠI CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Trong quá trình kiểm tra công tác an toàn, sức khỏe và môi trường tại các đơn vị, Petrovietnam lưu ý việc quản lý PCCC&CNCH đối với tòa nhà văn phòng, bao gồm cả trụ sở do đơn vị trực tiếp quản lý và diện tích văn phòng thuê trong tòa nhà. Đơn vị sử dụng cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp với bộ phận quản lý, vận hành tòa nhà; nắm được phương án báo cháy, chữa cháy, thoát nạn và đầu mối liên lạc khi có sự cố.

Công tác kiểm tra cần chú trọng lối và cửa thoát nạn, đèn và biển chỉ dẫn, hệ thống báo cháy, chữa cháy, bình chữa cháy, khu vực để xe, hệ thống điện và đường tiếp cận cho lực lượng chữa cháy. Đối với phòng họp, hội trường và khu vực tập trung đông người, cần hướng dẫn ngăn gọn cho người tham dự về lối thoát, cách báo động và điểm tập kết. Các tồn tại phát hiện qua kiểm tra phải được giao đầu mối xử lý và theo dõi kết quả khắc phục.

PVEP-NCS DIỄN TẬP ỨNG CỨ TÌNH HUỐNG CHÁY TRÊN GIÀN GUNNLOD



Ngày 15/9/2026, PVEP-NCS tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp tại giàn khoan Gunnlod, mỏ Đại Hùng, Lô 05-1a. Tình huống giả định là phát hiện khói và cháy tại phòng giặt thuộc khu nhà ở trên giàn. Theo kịch bản, người phát hiện kích hoạt báo động; nhân sự di chuyển đến điểm tập kết để kiểm đếm; bộ phận chỉ huy huy động đội chữa cháy và đội ứng phó y tế. Kịch bản có một người bị bỏng tay, ảnh hưởng bởi khói, được cứu đưa ra khu vực an toàn, chăm sóc y tế và sơ tán y tế về bờ.

Báo cáo kết thúc diễn tập ghi nhận việc ứng cứu và phối hợp thông tin giữa giàn khoan, PVEP-NCS, PVEP và Văn phòng trực tình huống khẩn cấp

Petrovietnam được duy trì thông suốt; cuộc diễn tập kết thúc an toàn. Đơn vị cũng ghi nhận việc cần rà soát, cập nhật số điện thoại liên lạc với cơ quan phối hợp tại địa phương. Tình huống nhấn mạnh yêu cầu gắn chữa cháy với báo động, kiểm đếm người, cứu nạn và hỗ trợ y tế trên công trình biển.

MURPHY OIL VIETNAM DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Theo chương trình được cung cấp, Murphy Oil Vietnam tổ chức huấn luyện ngày 24–25/8 và diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu ngày 26/8/2026. Tình huống giả định là container rơi từ tàu, làm hư hại ống đứng hoặc đường ống dưới nước, gây tràn khoảng 25 thùng dầu. Nội dung tập trung vào kích hoạt kế hoạch ứng phó, thông báo cho các đầu mối liên quan, trao đổi thông tin giữa các nhóm xử lý, xây dựng thông tin ban đầu và tổ chức chỉ huy ứng phó.

Cuộc diễn tập là hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, góp phần rèn luyện năng lực báo cáo, chỉ huy và phối hợp khi có tình huống khẩn cấp tại công trình dầu khí. Chương trình diễn tập đặt trọng tâm vào việc kiểm tra luồng thông tin và các bước triển khai ứng phó ban đầu.

HỢP ĐỒNG EPC BỜ DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ LÔ B – Ô MÔN ĐẠT 1,5 TRIỆU GIỜ LÀM VIỆC AN TOÀN

Ngày 08/7/2026, Hợp đồng EPC bờ Dự án đường ống khí Lô B – Ô Môn đạt mốc 1,5 triệu giờ làm việc an toàn. Kết quả ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, liên danh tổng thầu và các nhà thầu trong việc tổ chức thi công, quản lý rủi ro trên công trường. petrovietnam.petrotimes.vn

Ở giai đoạn thi công tiếp theo, cần tiếp tục kiểm soát công việc hàn, cắt và các hoạt động phát sinh nguồn nhiệt; quản lý bình khí, vật tư, nhiên liệu; kiểm tra khu vực làm việc trước, trong và sau khi kết thúc công việc; duy trì phương tiện chữa cháy và đường tiếp cận phục vụ ứng cứu. Cột mốc giờ làm việc an toàn là kết quả cần được duy trì bằng kiểm soát hiện trường hằng ngày.



Dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn là công trình trung nguồn quan trọng trong chuỗi khí - điện Lô B của Petrovietnam

PETROVIETNAM:

4 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐỒNG LOẠT GÓP MẶT TOP 50 DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU ESG VIỆT NAM 2026

Tạp chí Forbes Việt Nam lần đầu công bố danh sách Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026, ghi nhận sự góp mặt của 4 đơn vị thành viên Petrovietnam: PV Drilling, PVFCCo – Phú Mỹ, BSR và PVTrans, trải rộng bốn lĩnh vực cốt lõi của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Các đơn vị đều đã thành lập Ủy ban ESG/Phát triển bền vững trực thuộc HĐQT, triển khai các mục tiêu và chứng nhận phát thải theo chuẩn quốc tế (ISO 14064/14067), đồng thời duy trì kết quả kinh doanh tích cực song song với các chỉ số ESG, cho thấy phát triển bền vững đang trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của Petrovietnam.

PVEP – NCS CHUẨN HÓA KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TẠI MỎ ĐẠI HÙNG

Ngày 11/9/2026, PVEP-NCS tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính và các biện pháp giảm phát thải tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a), với sự tham định độc lập của Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn Quốc (KTR) và Viện Dầu khí Việt Nam.

Đây là bước đi quan trọng giúp PVEP chuẩn hóa dữ liệu phát thải tại công trình biển, làm cơ sở tiếp cận các cơ chế tín chỉ carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn Quốc trao Giấy chứng nhận phương pháp luận về kết quả kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng.

3.

BÀI HỌC TỪ MỘT SỐ VỤ CHÁY ĐIỂN HÌNH TRONG QUÝ

Theo thông cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, trong tháng 7/2026 cả nước xảy ra **238 vụ cháy**, làm **4 người chết, 13 người bị thương**; tháng 8/2026 xảy ra **245 vụ cháy**, làm **3 người chết, 9 người bị thương**. Số liệu tháng 9 chưa được tổng kết tại thời điểm biên soạn bản tin. canhsatpccc.gov.vn

1.

CHÁY CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI - CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ, XỬ LÝ VI PHẠM PCCC

Ngày 19/8/2026, vụ cháy tại một cơ sở sản xuất ở điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ làm 3 người tử vong, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu của Công an TP Hà Nội, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC từ tháng 10/2021 và từng bị xử phạt vì không chấp hành quyết định đình chỉ. Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn, có nhiều khói khí độc; nguyên nhân phát cháy đang được điều tra. cand.vn

Bài học đối với các đơn vị: Tồn tại PCCC được phát hiện qua kiểm tra phải có biện pháp khắc phục, theo dõi đến khi hoàn thành. Trường hợp điều kiện an toàn không được bảo đảm, người quản lý phải thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và kiểm soát hoạt động tại khu vực liên quan. Cần chú ý khả năng phát hiện, báo cháy và ngăn cháy lan tại nơi tập trung gỗ, nhựa, dung môi hoặc vật liệu dễ cháy khác.

2.

CHÁY CĂN HỘ TẦNG 9 CHUNG CƯ NGUYỄN TUÂN, HÀ NỘI - BÁO ĐỘNG VÀ TIẾP CẬN NHANH TRONG TÒA NHÀ CAO TẦNG

Rạng sáng 06/9/2026, cháy xảy ra tại một căn hộ tầng 9 chung cư HH1 trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội. Theo thông tin của Báo Công an nhân dân, chuông báo cháy của tòa nhà được kích hoạt; người dân chủ động thoát nạn; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng bảo vệ tòa nhà tiếp cận khu vực cháy và khống chế đám cháy. Thông tin ban đầu không ghi nhận thiệt hại về người; nguyên nhân đang được làm rõ. cand.vn

Bài học đối với các tòa nhà văn phòng: Tín hiệu báo cháy phải được tiếp nhận, truyền đạt rõ ràng; người làm việc và khách đến tòa nhà cần biết lối thoát, điểm tập kết. Bộ phận vận hành phải bảo đảm khả năng xác định vị trí báo cháy, hướng dẫn sơ tán và tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận nhanh.

3.

CHÁY CỤM KHO XƯỞNG SƠN ĐỒNG, HÀ NỘI - CHÚ TRỌNG CHỐNG CHÁY LAN VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Tối 23/9/2026, cháy xảy ra tại cụm kho, xưởng rộng hơn 2.000 m² ở xã Sơn Đồng, Hà Nội. Chất cháy tại hiện trường gồm gỗ, nhựa, giấy và nilon, tỏa nhiều nhiệt, khói. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp lực lượng tại chỗ, huy động phương tiện để tiếp cận, khống chế đám cháy và bảo vệ bốn nhà xưởng liền kề. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được làm rõ. cand.vn

Bài học đối với kho, cảng và cơ sở sản xuất: Cần quản lý lượng, cách bố trí và phân khu vật liệu dễ cháy; duy trì giải pháp ngăn cháy lan, nguồn nước, đường cho xe chữa cháy và khả năng tiếp cận từng khu vực. Phương án ứng cứu cần tính đến tình huống đám cháy phát triển ngoài giờ làm việc hoặc lan sang công trình bên cạnh.

CÁC BÀI HỌC TRÊN ĐƯỢC RÚT RA TỪ DIỄN BIẾN, HẬU QUẢ ĐÃ CÔNG BỐ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHUNG, KHÔNG PHẢI KẾT LUẬN VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỪNG VỤ CHÁY. CÁC ĐƠN VỊ CẦN ĐỐI CHIẾU VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA MÌNH, ƯU TIÊN KIỂM TRA KHU VỰC NGUY CƠ CAO, XỬ LÝ TỒN TẠI VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÙ HỢP.



4. AN TOÀN PCCC TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

VỤ CHÁY NHÀ DÂN TẠI PHỐ THỤY KHUÊ, HÀ NỘI:

LỜI NHẮC VỀ PHÁT HIỆN CHÁY VÀ THOÁT NẠN

Rạng sáng 16/9/2026, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà bốn tầng ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu do cơ quan công an công bố, 4 người đã thoát ra ngoài và 5 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Vụ việc nhắc mỗi gia đình tự kiểm tra khả năng phát hiện, báo động và thoát nạn, nhất là khi mọi người đang ngủ. cand.vn



5 VIỆC CẦN KIỂM TRA TẠI GIA ĐÌNH:

1

LỐI THOÁT NẠN:

Giữ cửa, hành lang và cầu thang thông thoáng; biết cách mở cửa từ bên trong. Nếu ban công hoặc lô gia có khung bảo vệ, cần có giải pháp mở thoát khẩn cấp phù hợp và hướng dẫn mọi thành viên sử dụng.



2

CẢNH BÁO SÚM:

Trang bị đầu báo khói hoặc thiết bị báo cháy phù hợp; kiểm tra pin và khả năng hoạt động theo hướng dẫn, chú ý khu vực để xe, bếp và lối đi gần phòng ngủ.



3

HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ SẠC PIN:

Không dùng ổ cắm, dây dẫn quá tải; thay thiết bị hư hỏng. Sạc thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, ở nơi thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy và không cản trở đường thoát nạn.



4

PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU:

Đặt bình chữa cháy phù hợp tại vị trí dễ lấy và học cách sử dụng. Chỉ xử lý đám cháy nhỏ khi đã báo động, có lối rút lui an toàn và không có nguy cơ bị khói, lửa bao vây.



5

THỰC HÀNH THOÁT NẠN:

Thống nhất lối thoát, điểm gặp nhau bên ngoài và cách gọi 114; hướng dẫn trẻ em, người cao tuổi, khách lưu trú. Khi có cháy, ưu tiên thoát nạn, không sử dụng thang máy hoặc quay lại lấy tài sản. Nếu lối ra bị khói, lửa chặn, tìm vị trí an toàn, báo vị trí của mình cho lực lượng cứu nạn và chờ hướng dẫn.



5. NHÂN DIỄN HÀNH VI MẤT AN TOÀN TẠI CƠ SỞ



CÁC HÀNH VI, TÌNH TRẠNG SAU CẦN ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ CHẤN CHỈNH NGAY:



01

Hàn, cắt, mài hoặc thực hiện công việc phát sinh tia lửa khi chưa kiểm tra, cách ly vật liệu dễ cháy; chưa thực hiện đầy đủ giấy phép làm việc và giám sát theo quy định của cơ sở.



02

Để rò rỉ khí, nhiên liệu, hóa chất dễ cháy; lưu giữ vật tư không phù hợp với tính chất nguy hiểm; không kiểm tra tình trạng bồn, bình, đường ống và thiết bị.



03

Đấu nối điện tạm tùy tiện, sử dụng thiết bị hư hỏng hoặc quá tải; sạc pin, sạc quy gần vật liệu dễ cháy hay trên đường thoát nạn.



04

Chèn mở cửa ngăn cháy; khóa, che chắn lối thoát; đặt vật tư trước tủ chữa cháy, trụ nước hoặc trên đường xe chữa cháy.



05

Để hệ thống báo cháy, chữa cháy, nguồn nước hoặc phương tiện chữa cháy bị hư hỏng kéo dài mà không tổ chức khắc phục và áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp trong thời gian chờ sửa chữa.



06

Có phương án ứng phó nhưng người lao động, nhà thầu không biết cách báo động, nơi tập kết hoặc nhiệm vụ của mình; lực lượng tại chỗ chưa được huấn luyện, thực tập phù hợp.



Khi phát hiện nguy cơ, người lao động cần báo ngay cho người phụ trách; người quản lý phải tổ chức xử lý, kiểm tra kết quả khắc phục và thông tin lại cho người liên quan. Không để tồn tại chỉ dừng ở việc ghi nhận trong biên bản.



Thông điệp:

Kiểm soát nguồn gây cháy – Phát hiện sớm – Thoát nạn an toàn – Ứng phó từ phút đầu.



6.

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PCCC VÀ CNCH



- ✓ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
- ✓ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.
- ✓ Nghị định số 106/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH;
- ✓ Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định này.

vanban.chinhphu.vn



Nghị định số 347/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Nghị định số 106/2025/NĐ-CP, trong đó có nội dung về trách nhiệm của chủ đầu tư và trình tự kiểm tra PCCC.

Các đơn vị cần đối chiếu loại hình, quy mô cơ sở và công trình để xác định yêu cầu áp dụng cụ thể, cập nhật hồ sơ và phân công thực hiện.

vanban.chinhphu.vn



Đối với các cơ sở đang hoạt động, trọng tâm là duy trì điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình vận hành: hồ sơ quản lý phù hợp, hệ thống báo cháy và chữa cháy hoạt động, nguồn nước và phương tiện sẵn sàng, đường thoát nạn thông thoáng, lực lượng tại chỗ được huấn luyện và phương án được thực tập.

Khi thay đổi công năng, mặt bằng, công nghệ hoặc thiết bị có thể ảnh hưởng đến an toàn cháy, đơn vị phải rà soát các yêu cầu PCCC liên quan trước khi triển khai.

